



2020年4月、三洋古江サイエンスは
三洋テクノスに商号変更

ローラーポンプ取扱説明書

model : RP-LF



三洋テクノス株式会社

○この度は、本製品をお買い求めいただき誠に有難うございます。

○この取扱説明書は、ご使用いただく場合の取り扱いや留意点について述べてあります。誤った取扱いは
思わぬ不具合を引き起こしますので、ご使用前には必ずこの取扱説明書を一読して、正しくご使用下さい
ますようお願い致します。

— 目 次 —

■ 安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 1～3

■ ローラーポンプについて・・・・・・・・・・・・・・・・P 4

「ローラーポンプの原理」
「ローラーポンプの特長」
「ローラーポンプとチューブ」

■ 開梱点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 4

■ 設置・配管・配線・・・・・・・・・・・・・・・・P 5

- 1) 設置場所
- 2) 配管
- 3) 配線

■ 運転方法・・・・・・・・・・・・・・・・P 6～8

- 1) 操作方法
- 2) 流量の調整
- 3) 本運転中の注意事項
- 4) 高粘性液を送液する場合
- 5) 休止

■ 保守・点検・・・・・・・・・・・・・・・・P 9～1 1

- 1) チューブ交換方法
- 2) チューブ押圧調整
- 3) 日常の点検
- 4) 定期点検
- 5) 保管
- 6) 消耗部品
- 7) 故障診断

■ おもな仕様・・・・・・・・・・・・・・・・P 1 2

- 1) ポンプ仕様
- 2) 流量範囲
- 3) チューブ別寸法表

■ 各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・P 1 3

■ 保証・修理サービスについて・・・・・・・・P 1 4

『保証の期間と範囲』
『修理サービス』

■ メモ・・・・・・・・・・・・・・・・P 1 5～1 6

安全上のご注意


- ローラーポンプをご使用前に、「安全上のご注意」及び取扱説明書の内容を良くお読みいただき各項目について十分理解された上で、安全に正しくご使用されますようお願い致します。
- 本取扱説明書とモーターユニット取扱説明書は、ご使用になられるお客様の手元に届くようご配慮をお願い致します。

■記号の意味と説明

本取扱説明書では、安全注意事項ランクを「警告」「注意」として区別しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を受ける可能性が想定される場合。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が中程度の障害や軽症を受ける可能性が想定される場合および物的損害のみ発生が想定される場合。



に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守って下さい。

安全にお使いいただくために

■チューブに関する注意事項

 警告	
 厳守	●事前に送液される薬液で使用チューブのテストを行って下さい 薬液に適していないチューブを使用しますと薬液が漏れ、思わぬ被害を受けることがあります。 また、故障の原因となります。※テスト方法は下記を参考にして下さい。
 厳守	●運転開始前にチューブの劣化状態を確認して下さい 送液中にチューブが切れると薬液が漏れ、思わぬ被害を受けることがあります。 また、故障の原因となります。
 保護手袋	●化学液などの有害液を取り扱う場合には、「保護手袋」「保護メガネ」などを着用して下さい 化学液などの有害液に直接触れたり、付着すると害が生じる場合があります。
 保護メガネ	

【チューブ浸漬テストの実施方法】

- 1：テスト用チューブを50mmに切断して、重さを量ります。
- 2：送液物を入れた密閉容器にチューブを入れ48時間浸漬させ、次項目にて判断して下さい。

■重量の変化

◎＝優	…重量変化率10%以下	○＝良	…重量変化率11～30%
△＝可	…重量変化率30～100%	×＝不可	…重量変化率101%以上

…△＝可、×＝不可の場合は下記外観の変化にかかわらずご使用をおすすめできません。

■外観等の変化（目視で行う）

- ・チューブの外観 …色味の変化、明らかに溶けているなど
- ・液体の汚染程度
- ・物性の変化 …ふやけている、硬化しているなど

上記を総合的に判断してください。（チューブ材質により変化の程度や様子は異なります）

判断に迷った場合は一度ご相談ください。

【ご参考】ローラーポンプはチューブを押しつぶしながら送液します。

実際の送液では浸漬テスト結果と異なる場合がありますので、ポンプにて送液テストを行って確認して下さい。

！ 注意：送液テストを行う場合はチューブが破損してもよい対策を行って下さい。

尚、評価は一つの目安であり保証するものではありません。

■設置・配管・配線に関する注意事項

 警 告	
 禁 止	●人体へは絶対に使用しないで下さい 本機は医療および歯科、その他の患者用機器に使用するものとして設計されていません。 また、そのような使用方法も想定していません。
 禁 止	●引火・爆発の危険がある雰囲気では絶対に使用しないで下さい 本機は防爆構造ではありません。引火・爆発の危険がある油類・可燃性ガス雰囲気などでは絶対に使用しないで下さい。
 禁 止	●水場での使用禁止 本機は防水構造ではありません。液体のかかる場所や湿気の多い場所での使用は感電やショートをおこし火災が生じる恐れがあります。
 接 地	●アース線は必ず接地して下さい アース線を接続しないで使用すると感電する恐れがあります。必ずアース線を接続して下さい。 アース端子がない場合は、アース工事（第3種接地工事・100Ω以下）が必要です。
 プラグ抜き	●電源プラグをコンセントより抜いて下さい 電源を入れたまま作業すると感電などの恐れがあります。また、回転体に手や物が挟まれる恐れがありますので、作業の際は必ず電源プラグをコンセントより抜いてから行って下さい。
 注 意	
 火気厳禁	●火気厳禁 安全のためポンプの付近には危険物や燃えやすいものを置かないで下さい。
 禁 止	●納入仕様電源以外使用禁止 ポンプ製造銘板に記載された電源以外で使用すると、故障や火災が生じる恐れがあります。
 禁 止	●不安定な場所は避けて下さい 傾いたところや振動がある場所など不安定な場所には設置しないで下さい。 落下してケガ等の原因になります。

■運転に関する注意事項

 警 告	
 はさまれ	●回転中の回転体には絶対に触らないで下さい 回転中の回転体に手や指および物が触れますと、回転体に挟まれる恐れがありますので、絶対に触らないで下さい。
 厳 守	●運転開始前にチューブの劣化状態を確認して下さい 送液中にチューブが切れますと薬液が漏れ、思わぬ被害を受けることがあります。 また、故障の原因となります。
 注 意	
 感 電	●濡れた手でポンプを触らないで下さい 濡れた手でポンプを触ると感電の恐れがあります。
 注 意	●フロントパネルは、外さないでご使用下さい コントローラーに装着されるフロントパネルは、必要な時以外は外さないでご使用ください。 又、機能設定及びパネル表示設定を出荷時以外に変更をすることで、ポンプ機能、能力に対し大きく影響する設定もございます。 設定の変更は、細心の注意をされた上、お客様の責任の下おこなってください。

■保守・点検に関する注意事項

 警 告	
 プラグ抜き	●電源プラグをコンセントより抜いて下さい 電源を入れたまま作業すると感電などの恐れがあります。また、回転体に手や物が挟まれる恐れがありますので、作業の際は必ず電源プラグをコンセントより抜いてから行って下さい。
 厳 守	●液体を抜いて下さい チューブ内、及び配管内に液体が残っていると、手や服にかかり思わぬ被害が生じる場合がありますので、必ず液体を抜いてから作業して下さい。
 改造禁止	●分解・改造禁止 ポンプの分解・改造は危険ですので絶対に行わないで下さい。許可なく分解・改造して発生した人身事故および物損事故や故障については責任を負いかねます。

■一般注意事項

 警 告	
 厳 守	●異常が発見された場合は直ちに運転を中止して下さい。 運転中に異常が発見された場合は、直ちに運転を中止して下記の処置をして下さい。 a) 運転スイッチを「STAND-BY」にする。 b) パワースイッチを「消灯（OFF）」にする。 c) 電源プラグをコンセントより抜く。
 注 意	
 注 意	●停電発生時の処置 停電が発生した場合は、下記の処置を行って下さい。 a) 運転スイッチを「STAND-BY」にする。 b) パワースイッチを「消灯（OFF）」にする。 c) 電源プラグをコンセントより抜く。
 禁 止	●破損したポンプの取り扱い 破損したポンプは漏電や感電の恐れがありますので絶対に使用しないで下さい。
 注 意	●換気してください 有毒性、臭気性のある液体を取り扱う場合には中毒などの危険がありますので換気を十分に行ってください。
 注 意	●電源コードは大切に取り扱いってください 電源コードを傷つけたり、引っ張るなどは絶対にしないで下さい。また、重いものを乗せたり加熱すると電源コードが破損し、火災や感電の原因になりますので、破損、損傷した電源コードでは絶対に使用しないで下さい。
 厳 守	●使用済みポンプの廃棄について 使用済みポンプの廃棄については、産業廃棄物として処理して下さい。

■ローラーポンプについて

『ローラーポンプの原理』

復元力のある軟質チューブをローラーで押しつぶしながら移動させることによりチューブ内の液体および気体を押し出していきます。ローラーが通過した場所にはサクション（吸い上げ）が生じ、これを連続運転させる事により順次送液するポンプとなります。



『ローラーポンプの特長』

- ①ローラーポンプは自吸式で呼び水の必要はありません。
- ②送液物はチューブ内を通過するのみで、日々のメンテナンスが容易に行えます。
- ③多種多様な用途に応じられ、各種分野に幅広くご使用いただけます。

『ローラーポンプとチューブ』

ローラーポンプに使用するチューブは、復元力が大きなポイントとされます。
また、無機薬品、有機の油、溶剤などに対するチューブの抵抗性も重要なポイントとされます。
よって、送液物に応じて適切なチューブ選択が必要不可欠となります。

—主なチューブ紹介—

名 称	主 な 性 能
ポアロン	軟質塩化ビニルのチューブで機械的強度があり安価で無色透明のチューブです。
高強度シリコーン	ポリシロキサン結合のチューブで耐寒・耐熱に優れ、食品・医薬品関係に適する半透明乳白色のチューブです。
ファーマドBPT	オレフィン系のチューブで寿命が長く、長時間運転に適しているベージュ色不透明のチューブです。
FRチューブ (フッ素ゴム)	フッ素ゴムのチューブで高価ですが、特定の溶剤に抵抗性を示し耐熱性にも優れた黒色不透明のチューブです。
ウレタン	高反発弾性で耐摩耗性、耐候性に優れた無色透明のチューブです。 復元力も強いいため高粘性液に好適です。

※上記以外にも各種チューブを取り扱っております。

■開梱点検

- ①開梱されましたらポンプ後部の製造銘板をご覧ください、
型式・電圧などがご注文通りの品物かご確認ください。

- ②R P - L F 型には右表の部品が付属されています。
すべての部品が含まれていることをご確認ください。
(使用チューブ寸法はP 1 2「チューブ別寸法表」を参照下さい)

使用チューブ	3m (但し、オレフィン系・フッ素系は1m)
チューブコネクター	付属チューブ寸法種を 1 式
取扱説明書	1 部
検査成績表	1 部

- ③輸送中の事故でポンプが破損していないかをご確認ください。

■設置・配管・配線



注 意

- 設置・配管作業中は電源プラグをコンセントより抜いてから作業を行ってください。
- 設置・配管作業中に危険を感じたり、異常に気付いた場合には作業を中断して下さい。
- 電気工事等、電源などの取り扱いに関しては技能を持った専門の方が行って下さい。
これに従わない場合は人身事故、および物損事故が生じる恐れがあります。

1) 設置場所

- ①周囲温度 0～40℃、湿度 85%以下（結露なきこと）。
- ②海拔 1000m以下。
- ③腐食性ガス、塵埃がない場所。
- ④液体（薬品）がかからない場所。
- ⑤放射性物質、磁場、真空などの特殊環境でない場所。
- ⑥できるだけ吸込みタンクの近くで押し込み配管（ポンプを吸込み側タンクより低い位置に設置）になるような場所。
- ⑦ポンプの保守・点検に便利な場所。
- ⑧水平で振動のない場所。

2) 配 管

- ①配管チューブは、チューブ径に合ったチューブコネクタを使用し、液漏れ、およびエアーの吸い込みがないよう確実に接続して下さい。
- ②圧力がかかる場合や滑りやすい液体を使用する場合は、チューブコネクタからチューブが外れない処置をして下さい。
- ③粘性液を送る場合には、P 8「高粘性液を送液する場合」を参照の上、適切な配管をして下さい。
- ④吸い込み配管はできるだけ短くして下さい。（2m以内）
- ⑤吸い込み不良をおこしますので、吸入側にはフィルター、流量計、圧力計等の設置はしないで下さい。
フィルター等を必要とする場合は吐出側に設置し、吐出圧力 0.1MPa 以内になるように設置して下さい。

3) 配 線

- ①単相 100V 電源の場合
電源コードには差し込みプラグが付いています。
ご使用の際は単相 100V 専用コンセントに差し込んで下さい。
- ②単相 200V 電源の場合
電源コードには差し込みプラグが付いていません。ご使用の際はコンセント形状に合ったプラグをお取り付けの上、ご使用下さい。
※電源コード内「緑色」のリード線がアース線となっています。安全のため必ず接地して下さい。

■運転方法



警告



- 回転中の回転体に絶対に触れないよう十分注意して作業して下さい。
- 化学液などの有害液を取り扱う場合には、「保護手袋」「保護メガネ」などを着用してください

1) 操作方法

①スーパーノブをカバー受皿のザグリ部分（斜線部）にはめながら、完全に締め付けて下さい。

②パワースイッチを押します。（ランプが点灯します）

③防滴カバーのロック部（下図斜線部）を矢印方向に倒してカバーを開きます。




④回転方向スイッチを目的に合った「FWD（時計方向）」または「REV（反時計方向）」に設定してください。

⑤運転スイッチを「STAND-BY」から「RUN」に切り替えると、設定した回転数でローラーが回転します。

⑥吐出量はダイヤル（回転制御）で調整し、ダイヤルを押すことで回転数を確定させます。


（注意）回転数が点滅しているときは、回転数は確定していません。ダイヤルを押して確定してください。



⑦運転設定が終了しましたら防滴カバーを閉じてロックしてください。

2) 流量の調整

- 実際の送液物、配管長で流量の調整を行って下さい。
- 本機種の特性として流量値はグラフのように増減します。
但し、液体粘度や液体比重、配管長等により異なる場合もあります。
又、流量も先の条件によって「P 1 2. 流量範囲」より少なくなる場合があります。



①検査成績表のグラフを参照して、希望流量値のおおまかな位置の回転数に合わせて下さい。

②流量値を測定して下さい。

③実測した流量値と希望流量値を比較し、ダイヤル（回転制御）にて微調整を行って下さい。


④流量の調整を終えたら本運転に入して下さい。

3) 本運転中の注意事項

①運転を終了（中止）する場合は必ず運転スイッチを「RUN」から「STAND-BY」に切り替えた後にパワースwitchを切ってください。（ランプが消灯します）

②運転時間でのチューブの疲労、チューブ交換によるチューブの張り方、チューブ寸法のバラツキ等で前回の流量値と異なる場合があります。
精密送液される場合は、その都度流量のチェックを行うか、配管系に流量計を設けて下さい。

③運転中にチューブが引き込まれる場合は、吸入側のチューブ押えネジの締め付けを点検して下さい。
吐出側のチューブにたるみがある場合は、吐出側のチューブ押えを緩め、たるみをなくして下さい。



④ポンプに液体が付いた場合は、すぐにやわらかい布（ウエス等）で拭き取って下さい。

⑤ポンプ運転中に異常や不具合が発生した場合は、直ちに運転を中止し、当社までご連絡下さい。


⑥ポンプ運転中に何らかの原因で電源供給がストップした場合は次の手順で復旧します。

再度電源が供給されると、コントローラー表示部に「AL 46」と表示されます。

1. 運転スイッチを「RUN」から「STAND-BY」に切り替えてください。
表示部に2秒間「AL 00」と表示され、次に回転数「0.0」が表示されます。
2. 再度運転スイッチを「STAND-BY」から「RUN」に切り替えると運転が再開します。

4) 高粘性液を送液する場合

- ①粘性ある液体を送液する場合、パイプロス（管壁抵抗）が問題となり右図の様に「粘性高」のとき、ある回転数より流量が増えなくなります。
この場合はむやみに回転数を上げて使用してもチューブの寿命が短くなるだけです。粘性液を送液する場合はパイプロス減少方法を実施の上、適切な回転数を選んでご使用下さい。




- ②本機種の送液可能粘度は $2\text{Pa}\cdot\text{s}$ (2000cps) 程度です。

※ご注意、 $2\text{Pa}\cdot\text{s}$ 程度の送液は可能ですが、流量値は顕著に低下します。

『パイプロス減少方法』

- ①配管をできるだけ太く短くする。
②配管の曲がりを少なくして、異径継手等を使用してできるだけ配管を太くする。
③吸入側の配管は吸入圧によりへこむ（つぶれる）様な軟質のものを避ける。



- ④加熱により粘度を下げる。

5) 休 止

- ①作業終了時には必ずチューブ内および配管内より送液物を抜いて、チューブに適した洗浄方法にてチューブを洗浄して下さい。
②スーパーストローを緩めチューブ押圧を解除して下さい。チューブに癖が残らず長持ちします。
③運転スイッチが「STAND-BY」、パワースイッチが「消灯（OFF）」になっていることを確認した後、電源プラグをコンセントより抜いて下さい。

■保守・点検


⚠ 危険

- 保守・点検の際は必ず電源プラグが抜けていることを確認した上、作業終了時まで絶対に電源を供給しないで下さい。
- チューブ内に液体が残っていないことを必ず確認して下さい。
- ポンプの保守・点検にともなう分解・改造は決して行わないで下さい。
当社以外での分解や改造を行った場合は製品の保証はできません。また、それにより事故や損害が生じたとしても当社は責任を負いかねますのでご了承下さい。

1) チューブ交換方法

チューブの寿命または劣化等によりチューブを交換する場合は、必ず電源を切った状態で下記手順通りに行ってください。

- ①スーパーノブを外し、カバー受皿を取り外します。
- ②チューブ押えネジとチューブ押えを外し、チューブを取り外します。
- ③交換するチューブをローラーに這わせ、チューブ押えの溝にチューブを置きます。
- ④吸入側のチューブ押えネジをチューブが引き込まれない程度に締め付けます。
吐出側のチューブ押えは仮止め程度にして下さい。
- ⑤カバー受皿をはめ込み、スーパーノブで固定します。
(ファームドBPT仕様の場合はウレタンシートを忘れずに取り付けて下さい)
- ⑥吐出側のチューブを軽く引っ張り、チューブのたるみを
取り除いてからチューブ押えネジを締め付けます。



『チューブ交換時の注意』


- ①チューブ寸法によりチューブを掛けられる本数（チャンネル数）が異なります。
- ②複数本掛けられるチューブ押えを使用する場合は、左右のチューブ押えの溝位置が合う様にチューブをセットして下さい。
複数本掛けられるチューブ押えにチューブを1本のみ掛けて使用する場合も同様にセットして下さい。
溝位置が異なるとポンプ機能に支障が出る場合があります。又、チューブ寿命にも影響します。

2) チューブ押圧調整

- チューブサイズの変更やチューブの消耗が激しい場合、及びポンプ作用しない場合でチューブの押圧を調整したい場合は次の手順にて適切に行ってください。
- 押圧調整は必ず清水で行ってください。薬液などで行うと思わぬ被害を受ける場合があります。
- 押圧調整を行う場合は、吐出側チューブを清水タンクに戻すか別の容器に受けて清水がこぼれない処置をして下さい。

「注意」ポンプ出荷時には、ご指定のチューブにて適切に押圧調整しています。上記以外の理由での押圧調整はチューブ寿命の低下、回転不良等、思わぬ不具合の原因となりますのでおやめ下さい。

- ①受皿取付具止めボルト2箇所を受皿部がガタつかない程度に軽く緩め、押圧調整ネジを緩めて押圧を解除して下さい。
- ②P9「チューブ交換方法①～⑥」を参照して、チューブを取り付けます。
- ③吸入側チューブを清水に入れ、回転数10rpm程度の低回転で回転させ、押圧調整ネジを徐々に回して押圧していきます。
- ④清水が吸い上がりましたら回転を停止します。
このときゆっくりと清水が逆流する程度に調整して下さい。
- ⑤受皿取付具止めボルトを締め付けて、逆流が止まることを確認して下さい。
- ⑥うまくいかない場合は③～⑤を繰り返し行い、適切な押圧調整を行ってください。



3) 日常の点検

- ①運転前には必ずチューブの劣化状態を確認して下さい。
送液中にチューブが切れますと液体が漏れ思わぬ被害を受けることがあります。
- ②運転前には必ずローラーの回転具合を確認して下さい。
回転が重い、異音がする、ガタツキ等の異常がある場合には、運転を中止して下さい。
そのまま使用しますとベアリング破損、ローラー破損等により思わぬ被害を受けることがあります。
- ③液体が付着した場合は、すぐにやわらかい布（ウエス等）で拭き取って下さい。

4) 定期点検

通常運転（8～10時間／日）に於いて、ポンプ使用開始後2年程度でのオーバーホールをお勧めいたします。

5) 保管

- ①長期間使用しない場合はチューブ内および配管内より液体を抜いた後、ポンプからチューブを外して下さい。
- ②ポンプ本体は空拭きするか、水またはエタノールを含ませたウエス等で清掃し、高温多湿を避けて保管して下さい。ベンジン・シンナー・灯油等の溶剤で本体や銘板を拭くと変色や、塗装がはげる事がありますのでおやめ下さい。

6) 消耗部品

品 名	交換目安	交換方法
チューブ	日常の点検にて膨張・脆化・亀裂・軟化等を観察により判断する。 注：チューブ材質・送液物・運転時間等の違いにより交換時期は異なる。	取扱説明書P9 「チューブ交換方法」を参照
ギヤヘッド	寿命の目安 10,000 時間	当社にて交換

7) 故障診断

故障内容	原 因	対 策
ポンプが動かない	電源プラグが正しく接続されていない	電圧を確認してコンセントに差し込む
	ヒューズが切れている	○ヒューズを交換する ○交換後にすぐ切れる場合は当社へ返送修理
	パワースイッチのランプが点かない	当社へ返送修理
	運転スイッチがSTAND-BY側になっている	運転スイッチをRUN側にする
回転速度が表示されない	パネル初期表示設定が、回転速度になっていない	ドライバ取扱説明書[8.2 設定内容とパネルの表示]の手順より設定する
ダイヤルを回しても回転速度が変更できない	パネル初期表示設定が、回転速度になっていない	ドライバ取扱説明書[8.2 設定内容とパネルの表示]の手順より設定する
	ロック機能が有効になっている	ドライバ取扱説明書[8.7 設定したデータをロックする]の解除手順より解除する
表示部にAL□□と表示されポンプが停止する	ドライバを保護する機能がはたらいている（アラームの発生）	ドライバ取扱説明書[9 アラームとワーニング]より、表示されるアラームコードから原因を特定し、該当する処置を行い、電源の再投入にてアラームを解除する
○吸入・吐出しない ○吐出量がバラツク ○液漏れがある	吸入配管が長い	吸入配管を短くする（2m 以内）
	液体粘度が高い	○吸入配管を太く短くする ○熱を加え液体粘度を下げる ○吸入配管を太く短くする
	チューブがたるんでいる	チューブのたるみをなくす
	吸入側配管にフィルター、圧力計、流量計等が設置されている	○吸入側に設置されているフィルター等を外す。 ※フィルター等を設置する必要がある場合は、吐出側に設置して下さい
	チューブに膨張・脆化・亀裂・軟化等が見られる	○新しいチューブに交換する ○液体に適したチューブを使用する
	押圧調整ができていない	押圧調整をする P10「チューブ押圧調整」を参照
	チューブコネクタの接続が悪い	○チューブ径に適したチューブコネクタを使用する。 ○チューブコネクタからチューブが外れない処置をする

※ドライバ取扱説明書は、オリエンタルモーターのWEB サイトからダウンロードできます。

<https://www.orientalmotor.co.jp/>

ドライバ型式 BMUD60-A2 または BMUD60-C2

※ご注意 コントローラーに装着されるフロントパネルは、必要な時以外は外さないでご使用ください。
又、機能設定及びパネル表示設定を出荷時以外に変更をすることで、ポンプ機能、能力に対し

大きく影響する設定もございます。

設定の変更は、細心の注意をされた上、お客様の責任の下おこなってください。

■おもな仕様

1) ポンプ仕様

機 種 名	R P - L F	
電 圧 仕 様	単相 100V 仕様	単相 200V 仕様
ド ラ イ バ	BMUD60-A2	BMUD60-C2
モ ー タ	BLM460S-GFV2	
ギヤヘッド	GFV4G10	
モータ出力	60W	
電圧／電流	単相 100V / 1.7A	単相 200V / 1.0A
吐 出 圧 力	0.1MPa	
寸法／重量	215W×400D×230H (mm) ・ 12 Kg	
使用チューブ	標 準：ポアロン その他：高強度シリコン、ファーマドBPT、FRチューブ（フッ素ゴム）	

2) 流量範囲

流量 No.	チャンネル数 (チューブ掛本数)	チューブ寸法 内径×外径 (mm)	流量可変範囲 (mL/分・チューブ 1 本当たり)	回転数 (r p m)
1	1 ～ 4	4.0 × 7.0	30 ～ 350	200
2	1 ～ 2	6.0 × 10.0	60 ～ 700	200
3	1	10.0 × 14.0	100 ～ 3300	400

※1 上記流量値は、常温・常圧・水道水での値を示します。

※2 ポンプ回転数・液種・圧力等の条件により、流量は変化します。

※3 高粘度・吸入圧の高いほど、流量降下が大きくなります。

※4 フッ素、オレフィン系の場合、チューブの復元力が乏しく上記流量値より少なくなる場合があります。

※5 チューブ材質により上記チューブ寸法と異なる場合があります。

※6 前述1～5により、本仕様書の流量値は当初の目安、参考として下さい。

※7 ポンプ仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

3) チューブ別寸法表




内径×外径(mm)

チューブ 材質 流量 No.	ポアロン	高強度シリコン	ファーマドBPT	FRチューブ (フッ素ゴム)	ウレタン
1	4.0×7.0	4.0×7.0	4.0×7.0	4.0×6.0	4.0×6.0
2	6.0×10.0	6.0×10.0	6.0×10.0	6.0×8.0	6.0×8.0
3	10.0×14.0	10.0×16.0	10.0×14.0	10.0×14.0	10.0×13.0

■各部の名称

番号	品名	型式/材質	番号	品名	型式/材質
1	M8スタットネジ	SUS303	18	制御ドライバ (100V)	BMUD60-A2
2	LV型受皿取付具	AC2B	19	制御ドライバ (200V)	BMUD60-C2
3	回転ホルダー-LV	AC2B	20	ベアリング	6203ZZ
4	チューブ	標準: ポアロン、その他	21	アダプターナット/座金	AN-03/AW-03
5	LV型ローラーヘッド取立	AC2B	22	パワースイッチ (100V)	CW1L-A1E20QHS
6	LFベース	A5052P	23	パワースイッチ (200V)	CW1L-A1E20QMS
7	ベアリング	627ZZ	24	カップリング	MCL401015
8	ローラー-LV	SUS303	25	LFモータ取立	SUS304
9	ローラーピン-LV	SUS303	26	ギヤヘッド (減速機)	GFV4G10
10	シャフト-LV	SUS303	27	ブラシモータ (100・200V共通)	BLM460S-GFV2
11	防塵・防滴カバー	PCF12	28	LFケーシング	SUS304
12	スーパードライブ	SS-42-YW	29	AC電源用EMCフィルタ	RPE-2010
13	カバースタ	AC2B	30	LF電源取立	SUS304
14	チューブ押えネジ	段付ローレットM4×15		ヒューズホルダー	FH001AF
15	チューブ押え	C3604B、SPCC		電源コードセット	7A125V (単相100V/2m)
16	押圧調整ネジ	SUS M5×2.5 (ナベ)		(アース付き)	10A250V (単相200V/3m)
17	ゴム足	BU-692-E			

※チューブ寸法によりチャンネル数 (チューブ掛本数) が異なります。



■保証・修理サービスについて

『保証の期間と範囲』

- ①保証期間は納入日から1年間です。
- ②保証期間中に正常なご使用にも関わらず当社の製造上の不備により故障や破損が生じた場合などには故障または破損箇所を無償修理とします。
- ③つぎの原因による故障、破損の修理および消耗品の交換は有料とします。
 - 1) 保証期間満了後の故障、破損
 - 2) 正常でないご使用または保管による故障、破損
 - 3) 当社以外での修理、改造による故障、破損
 - 4) 火災、天災、地変などの災害および不可抗力による故障、破損
- ④取扱い液の化学的もしくは流体的な腐食、液質による異常や故障に対して、当社では補償致しかねます。ご契約の際、当社にて選定した材質については、推奨できる材質を意味し、その材質の耐食性などを保証するものではありませんのでご了承下さい。
- ⑤保証期間内外を問わず、ご使用中に発生した故障、破損に起因する種々の費用、その他損害の補償は致しかねますのでご承知願います。

『修理サービス』


- ①ご使用中に異常を感じた場合には直ちに運転を中止し、「故障診断」を参照の上点検を行って下さい。また、ご質問・ご相談は当社までご連絡下さい。
- ②修理のご依頼は、ご注文先、または当社までご用命下さい。
- ③返送される場合は下記事項を必ずお知らせ下さい。
 - 1) 型式および製造番号
 - 2) 故障・破損箇所とその状態
 - 3) 輸送液（人体への危険の有無）
- ④返送される場合は下記事項を必ずお守り下さい。
 - 1) 輸送中に送液物が流出しますと危険ですので、チューブ内から送液物を抜いた上でポンプからチューブを外して下さい。
 - 2) 輸送中にダメージを受けないよう梱包はしっかりと行って下さい。

MEMO

[illegible]

MEMO

[illegible]



〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 3-19-3

三洋テクニカルセンター内

TEL: 048-280-1670

FAX: 048-280-1671

(E-Mail) info-sales@sanyo-technos.com

(URL) <https://sanyo-technos.com/>

2021.05



2020年4月 三洋古江サイエンスは三洋テクノスに商号変更。
ロゴは旧古江サイエンスのエナジーを継承しています。